

<b>Comune</b>	Martellago			
<b>Azienda</b>	Pometon spa			
<b>Indirizzo</b>	via Circonvallazione, 62 - Maerne			
<b>Telefono</b>	041 290 36 11	<b>Fax:</b>	041 641 959	
<b>Numeri emergenza</b>	Favaro Giorgio 041 2903696			
<b>Attività DM 16/02/82</b>	66	3		
<b>Descrizione attività</b>	Stabilimento produzione metalli.			
<b>Possibili eventi incidentali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- esplosione nel deposito idrogeno;</li> <li>- esplosione/incendio da bombole di gas infiammabili;</li> <li>- incendio del carbon coke, legno, plastica;</li> <li>- incendio dell'olio dei macchinari.</li> </ul>			
<b>Effetti all'esterno o visibili</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il verificarsi di un incendio di sostanze infiammabili non dovrebbe produrre effetti di irraggiamento termico all'esterno dei confini dello stabilimento stesso.</li> <li>- Si può supporre la formazione di una nube che può causare una scarsa visibilità nelle zone limitrofe in direzione "sottovento".</li> <li>- Gli effetti di eventuali esplosioni non dovrebbero comportare effetti o ricaduta di materiali all'interno dei confini di stabilimento.</li> </ul> <p>ATTENZIONE: la linea ferroviaria Trento - Venezia passa a lato del confine SO dello stabilimento.</p>			
<b>Inquadramento territoriale</b>	Il fabbricato è realizzato in zona artigianale e industriale denominata Cavino. È presente un'area residenziale in direzione E, sull'altro lato di via Circonvallazione. Le case più vicine distano ca 100 m. Sono presenti n° 1 accessi carrai in via Circonvallazione (SP36).			
<b>Descrizione impianti</b>	Produzione di graniglie e polveri di metalli ferrosi ottenuti per via meccanica o per fusione, partendo da rottami fusi in forni ad arco elettrico e additivati nel forno stesso. Il fuso viene colato e raffreddato istantaneamente con acqua, formodo delle gocce, poi vagliate.			
<b>Impianti critici</b>				
<b>Elenco sostanze</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- olio minerale isolante per trasformatori (localizzati in cabine dedicate): ton 50;</li> <li>- olio del tipo Apirolio contenente PBC contenuto nei trasformatori: kg 1750;</li> <li>- olio minerale isolante per trasformatori: ton 14;</li> <li>- gasolio per autotrazione: l 5000;</li> <li>- bobine e cappucci in polietilene per imballo: ton 10;</li> <li>- pedane in legno: ton 70;</li> <li>- cartoni da imballo: ton 25;</li> <li>- azoto liquido in serbatoi: l 10000;</li> <li>Gas compressi in box dedicati: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ossigeno: 30 bombole;</li> <li>- acetilene: 15 bombole;</li> <li>- azoto: 10 bombole;</li> <li>- azoto grappoli: 16 bombole;</li> <li>- idrogeno bombole: 10 bombole;</li> <li>- idrogeno grappoli: 16 bombole;</li> <li>- propano liquido: 5 bombole da 25 kg cad.;</li> <li>- idrogeno (in n° 2 carri bombolai): mc 10000;</li> </ul> </li> <li>- carbon coke: ton 130;</li> <li>- elettrodi in carbone: ton 50.</li> </ul>			
<b>Sistema antincendio</b>	<p>Impianto idranti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- estintori a polvere;</li> <li>- n° 12 idranti UNI45.</li> </ul>			